

Service­rapport Brand- och skyddsutrustning



Samordningsförbundet Centrala
O1-147670 Platensgatan 5A
O2-147670 Platensgatan 5A
2026-06-18

Service­rapport

Kund

Företag 64590 Samordningsförbundet Centrala	Organisationsnummer
Fakturaadress Platensgatan 5A	Fastighet/Fordon adress/Lev.adr.företag Platensgatan 5A
Postadress 582 20 LINKÖPING	Fastighet/Fordon postadress 582 20 Linköping
Kontaktperson vid anläggning Mattias Bergström	Telefonnummer 0706851313
E-postadress för Service­rapport mattias.bergstrom@linkoping.se	E-postadress 2 för Service­rapport
Uppdragsnummer CO-130860-0002	Servicedatum 2026-06-18

Presto

Servicetekniker Ted Abrahamsson	Tekniker telefonnummer
Tekniker E-postadress ted.abrahamsson@presto.se	

Brandskyddsteknikerns förslag på åtgärder

Skyddsutrustning	
Första hjälpen	
Anmärkning/Avvikelse 1	Bäst före-datum passerat
Plats	Kök
Förslag på åtgärd	Byte till nya produkter
Anmärkning/Avvikelse 2	Produkter saknas
Plats	Kök
Förslag på åtgärd	Att tavla fylls på med nya produkter
Anmärkning/Avvikelse 3	Skylt saknas som visar dess placering
Plats	Kök
Förslag på åtgärd	Att hänvisningsskylt monteras
Symbolförteckning - Brand- och skyddsutrustning	
På följande rapportsidor kommer symboler användas med angiven betydelse:	
✓	Kontrollerad utan avvikelse, alternativt åtgärdad av tekniker
✗	Kontrollerad med avvikelse
	Ej kontrollerad i detta uppdrag

Service rapport Brand- och skyddsutrustning

Pos.	Vån. Placering	Redskap	Nästa Rev.år/ Provtr./ Batt.byte	Nästa byte Elektrod/ Slang	Artikel	✓
Brandsläckare						
10	Vid entré	Skumbrandsläckare	2027 Revisionsår		290947 - Skumsläckare Presto S9 Ultra	✓
20	Vid kontor	Skumbrandsläckare	2027 Revisionsår		290947 - Skumsläckare Presto S9 Ultra	✓
30	I kök	Vattenbrandsläckare	2029 Revisionsår		290941 - Vattensläckare Presto S9WM	✓
40	Vid nödutgång	Vattenbrandsläckare	2029 Revisionsår		290941 - Vattensläckare Presto S9WM	✓
Brandfilt						
50	Vid kök	Brandfilt	2033		8464 - Brandfilt	✓
Hjärtstartare						
60	Vid kök	Hjärtstartare	2027 Batteribyte	2028 Elektrodbyte	103773 - Hjärtstartare Philips HS1	✓
Använt material				103778 Elektroder Philips HS1	1	
Nödbelysning						
70	Entré	Nödbelys./armatur	2031 Batteribyte		106210 - Hänvisningsarmatur LEO1-25- STS	✓
Använt material				113870 Batteri NiMh 4,8V-0,6Ah Stav/Staket/Kub	1	
80	Mot entré	Nödbelys./armatur	2031 Batteribyte		106210 - Hänvisningsarmatur LEO1-25- STS	✓
Använt material				113870 Batteri NiMh 4,8V-0,6Ah Stav/Staket/Kub	1	
90	Korridor	Nödbelys./armatur	2027 Batteribyte		106210 - Hänvisningsarmatur LEO1-25- STS	✓
100	Mot nödutgång	Nödbelys./armatur	2031 Batteribyte		106210 - Hänvisningsarmatur LEO1-25- STS	✓
Använt material				113870 Batteri NiMh 4,8V-0,6Ah Stav/Staket/Kub	1	
110	Mot kök	Nödbelys./armatur	2031 Batteribyte		106210 - Hänvisningsarmatur LEO1-25- STS	✓
Använt material				113870 Batteri NiMh 4,8V-0,6Ah Stav/Staket/Kub	1	
120	Nödutgång	Nödbelys./armatur	2027 Batteribyte		8475 - Hänvisningsarmatur	✓